


23176



ENTIDAD BINACIONAL
YACYRETA

Licitación Pública Internacional N° 669
CONTRATO Y-E-AMPLYA

**LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO ELECTROMECAÁNICO DE
GENERACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE
YACYRETÁ EN LA M.I. DEL BRAZO AÑA CUÁ**

Circular con consulta N° 1

Consulta N° 1:

Volumen II Parte 8 Turbinas y Regulares

Se consulta en referencia al Numeral 8.1 -28 G. Servomotores de las Paletas Directrices - Enclavamiento Automático de Paletas, solicitando informar si se acepta que el mismo esté compuesto por dado quebrable, mecanismo de fricción y dispositivo para la devolución de la paleta al estado de funcionamiento.

Respuesta Consulta N° 1:

El enclavamiento automático se efectuará mediante dispositivos de seguros positivos rígidos que actúen sobre el Servomotor de las paletas, que mantendrán el mecanismo en su posición cerrado cuando se descargue la presión dentro del cilindro, con la operatividad indicada en el Numeral 8.1 -28 G.

Los dispositivos compuestos por elementos colapsables y mecanismos de fricción sobre las paletas, mencionados en la Consulta efectuada, están especificados en los Números 8.1 -27 J Paletas Directrices y Mecanismo de Operación – Pasadores de Corte; y 8.1 -27 K Paletas Directrices y Mecanismo de Operación – Dispositivo de Restricción de las Paletas Directrices, a los cuales deberán remitirse.


Ing. ANGEL MARÍA RECALDE
Director


Dr. HUMBERTO LUIS SCHIAVONI
DIRECTOR EJECUTIVO