



TRANSFORMADOR DE SSAA DE BAJA TENSION-BT1/2

POTENCIA NOMINAL	2000 kVA
RELACION DE TENSION	13.2/0.4-0.231 kV
GRUPO DE CONEXION	Dyn11
TENSION DE CORTOCIRCUITO NOMINAL	6%
RELACION BAJO CARGA	±2x2.5 % - 0

PLANOS DE REFERENCIA:

- SÍMBOLOS ELECTRICOS ESQUEMAS 1430-PWH-ELE-DWG-301 A 304
- ESQUEMA UNIFILAR-SERVICIOS AUXILIARES DE CA-MT 1430-PWH-ELE-DWG-309 A 312
- ESQUEMA UNIFILAR-SERVICIOS AUXILIARES DE CA-BT 1430-PWH-ELE-DWG-312 A 315

SALIDA N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNCION	ENTRADA BARRA A	MEDICION/PROTECCION BARRA A	ALIMENTACION TABLERO DISTRIBUCION DE BT INSTALACIONES PARA PECES	ALIMENTACION TABLERO DISTRIBUCION DE BT VENTILACION/CALEFACCION/AA	ALIMENTACION TABLERO DISTRIBUCION DE BT REFRIG./VACIADO/DRENAJE	ALIMENTACION TABLERO DISTRIBUCION DE BT COMPR./INCENDIO/EQ. ACEITE	ALIMENTACION TABLERO DISTRIBUCION DE BT-ESENCIALES-CC CONMUTADOR ESTATICO 1	RESERVA EQUIPADA	ALIMENTACION TABLERO DISTRIBUCION DE BT TALLER	ALIMENTACION TABLERO DISTRIBUCION DE BT PUENTE GRUA	TABLERO PRINCIPAL DE ILUMINACION	ACOPLAMIENTO

12-17	B	REVISION GENERAL	O.F.R.	J.C.P.
09-16	A	EMITIDO PARA APROBACION	C.DP	J.C.P.
FECHA	REV.	DESCRIPCION	REVISO	APROBO

ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA

AMPLIACION DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA YACYRETÁ EN LA M.I. DEL BRAZO AÑA CUÁ PROYECTO EJECUTIVO

Consorcio MWH-ADE-ELC

CASA DE MAQUINAS
ESQUEMA UNIFILAR SERVICIOS AUXILIARES C.A.
TABLERO PRINCIPAL DE BAJA TENSION
SERVICIOS COMUNES - HOJA 1 DE 4

PLANO N°
1430-PWH-ELE-DWG-312

ESCALA **INDICADAS** | HOJA: **1 DE 4** | REVISION **B**

Este documento es de uso exclusivo de la Entidad Binacional YACYRETÁ y no podrá ser reproducido o publicado sin una autorización escrita.