



TABLERO PRINCIPAL DE BAJA TENSION - BT 3/4

TRANSFORMADOR DE SSAA DE BAJA TENSION-BT3

POTENCIA NOMINAL	2000 kVA
RELACION DE TENSION	13,2/0.4-0.231 kV
GRUPO DE CONEXION	Dyn11
TENSION DE CORTOCIRCUITO NOMINAL	6%
RELACION BAJO CARGA	±2x2.5 % - 0

SALIDA N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FUNCION	ENTRADA BARRA A	MEDICION/PROTECCION BARRA A	ALIMENTACION TABLERO DISTRIBUCION DE BT UNIDAD 24	ALIMENTACION TABLERO DISTRIBUCION DE BT UNIDAD 25	ALIMENTACION TABLERO DISTRIBUCION DE BT UNIDAD 26	ALIMENTACION BT SF6 Y PLANTA COMPRESORA SF6	ALIMENTACION TABLERO DISTRIBUCION DE BT-ESENCIALES-CC UIP 1	RESERVAS EQUIPADAS	RESERVAS EQUIPADAS	RESERVAS EQUIPADAS	ACOPLAMIENTO

PLANOS DE REFERENCIA:

- SÍMBOLOS ELECTRICOS ESQUEMAS
- ESQUEMA UNIFILAR-SERVICIOS AUXILIARES DE CA-MT
- ESQUEMA UNIFILAR-SERVICIOS AUXILIARES DE CA-BT
- 1430-PWH-ELE-DWG-301 A 304
- 1430-PWH-ELE-DWG-309 A 311
- 1430-PWH-ELE-DWG-312 A 315

12-17		B	REVISION GENERAL	O.F.R.	J.C.P.
09-16		A	EMITIDO PARA APROBACION	C.DP	J.C.P.
FECHA	REV.	DESCRIPCION		REVISO	APROBO
		ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA AMPLIACION DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA YACYRETÁ EN LA M.I. DEL BRAZO AÑA CUÁ PROYECTO EJECUTIVO			
		CASA DE MAQUINAS ESQUEMA UNIFILAR SERVICIOS AUXILIARES C.A. TABLERO PRINCIPAL DE BAJA TENSION SERVICIOS COMUNES - HOJA 3 DE 4			
DISENO	P.S.	FECHA	09-16	FIRMA	
DIBUJO	A.P.	FECHA	09-16	FIRMA	
REVISADO	C.DP	FECHA	09-16	FIRMA	
APROBADO	J.C.P.	FECHA	09-16	FIRMA	
ESCALA	INDICADAS	HOJA:	3 DE 4	PLANO N°	1430-PWH-ELE-DWG-314
					REVISION
					B

Este documento es de uso exclusivo de la Entidad Binacional YACYRETÁ y no podrá ser reproducido o publicado sin una autorización escrita.